

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г. Курск, ул. Можайская, д. 6, тел. 56-19-17, факс, 56-21-49)

**Отдел надзорной деятельности и PR по Рыльскому,
Глушковскому и Кореневскому районам**
(307340, Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либаненко, 4, т. 2-61-60)

**Предписания N47/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Юридическому лицу МКДОУ «детский сад №4» Кореневского района, Курской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Рыльского, Глушковского и Кореневского районов по пожарному надзору № 46 от 21 апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин. «25» мая 2021 г. по 14 ч 00 мин. «25» мая 2021 г. проведена плановая выездная проверка.

Старшим государственным инспектором Рыльского, Глушковского и Кореневского районов по пожарному надзору Шевченко Александром Александровичем капитаном внутренней службы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество
государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.)

совместно с Заведующим МКДОУ «детского сада №4» Лященко Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Необходимо очистить от мусора и посторонних предметов приемки у оконных проемов подвального этажа.	пункт 18 ППР., Приемки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.	01.08.2021	
2.	Необходимо демонтировать решетки на приемках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами.	Запрещается устанавливать решетки на приемках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, пункт 16, п.п. Г, ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший государственный инспектор Рыльского, Тучковского и
Кореневского районов по пожарному надзору
(Должность, фамилия, инициалы гос. инспектора)
"25" мая 2021 года.



Шевченко А.А.
(подпись)

Предписание для исполнения получил: Законный представитель юридического лица заведующий
МКДОУ «детский сад №4» Лященко Е.А.



✓ (подпись)
"25" мая 2021 года